

Oggetto: integrazione richiesta prot. n. 334261/2024 pratica n. 143

- Relativamente al sistema di protezione anticaduta della porzione di copertura piana che alloggerà l'impianto fotovoltaico, si precisa quanto segue:

l'area in oggetto sarà accessibile dal terrazzo-solarium attraverso un cancello alto un metro costituito da una lastra di metallo verniciato (non valicabile), dotato di serratura. Le chiavi per l'accesso saranno fornite solamente agli installatori e agli addetti alla manutenzione dell'impianto.

Come da indicazioni ricevute dagli uffici AUSL il sistema di protezione anticaduta collettivo sarà costituito dall'installazione di parapetto comune alto ml. 1, vedi elaborato grafico.

- Relativamente al terrazzo-solarium si precisa che i parapetti disegnati nelle immagini 3D sono puramente rappresentativi e che per gli stessi si prevedranno dei parapetti in vetro con altezza superiore a ml. 1 dotati di telai verticali in acciaio verniciato bianco, difficilmente scalabili in quanto del tutto lisci.

Bellaria 18.04.2025

Il Tecnico

firmato digitalmente