



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica – Cese

Direttore f.f.: Dott.ssa Nicoletta Bertozzi

A.U.S.L. della Romagna

Prot: 2019/0112444/P - 20.14.1
del 06/05/2019



Prot. N.°

POS. 39/2019

Trasmissione via PEC

Al Responsabile dello Sportello Unico per le
Imprese

Al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia
del comune di

CESENATICO

Vs. rif. Prot. 13639 del 26/03/2019

OGGETTO: Documentazione relativa al progetto per NUOVA SCUOLA PRIMARIA del fabbricato sito in CESENATICO, VIALE TORINO di proprietà di COMUNE DI CESENATICO; presentata ai fini di valutazione (Delibera di Giunta Regionale 193/2014 - art.5 L.R. 19/1982)

- Vista la documentazione notificata il 26/03/2019;
- Vista la successiva documentazione presentata ad integrazione in data 26/03/2019
- Vista la vigente regolamentazione in materia di requisiti igienico sanitari e di sicurezza
- Preso atto di quanto emerso in sede di Commissione tenutasi in data 18/04 e 04/05/2019;

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che:

- ♦ i locali e gli impianti destinati alla conservazione/produzione/somministrazione alimenti siano realizzati secondo i requisiti igienico sanitari previsti dal vigente Regolamento CE n. 852 del 19/04/2004
- ♦ le aule e gli ambienti comuni (palestra-atri-piazza lineare-refrettori ecc) siano realizzati con idonei requisiti acustici passivi al fine di contenere il riverbero sonoro
- ♦ siano previsti servizi igienici per gli insegnanti e spogliatoi e servizi igienici attrezzati per il personale ausiliario e per gli addetti al porzionamento e distribuzione alimenti
- ♦ siano previsti dispositivi di ombreggiamento alle pareti vetrate esposte a sud a ovest al fine di garantire una protezione adeguata all'irraggiamento solare diretto
- ♦ siano previsti idonei parapetti per la protezione delle cadute verso il vuoto e corrimani lungo le scale, ivi compreso le rampe di scale ai lati dei gradoni (aula speciale - giardino esterno - atrio)
- ♦ sia previsto locale, dotato aerazione e illuminazione naturale, per la collocazione della centrale di rilevazione degli allarmi (relativamente a impianti meccanici, ventilazione, ecc); sia prevista inoltre idonea procedura operativa finalizzata alla complessa gestione di tali impianti
- ♦ sia realizzato vano tecnico per l'alloggiamento della batteria e inverter a servizio dell'impianto fotovoltaico
- ♦ sia prevista la linea vita per manutenzione in sicurezza della porzione di tetto a verde
- ♦ sia valutato il clima acustico di zona per la scuola
- ♦ sia prodotta una valutazione di impatto acustico per gli impianti meccanici posizionati in esterno, al fine di tutelare i ricettori sensibili posti nelle vicinanze (civili abitazioni).

per la Commissione

Dr.ssa Nicoletta Bertozzi

COMUNE DI CESENATICO
Protocollo N. 0020103/2019 del 09/05/2019