

PROT. N.

8871 IC 12313

Cesena,

1 APR. 2019

Oggetto: Rilascio parere idraulico per il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche a servizio di n. 18 alloggi di un edificio ERP, nell'area "Ex Prealpi" in Via G. Galilei, loc. Valverde, Comune di Cesenatico.


Riferimenti catastali al N.C.T. Fg 39 mapp. 226

COMUNE DI CESENATICO
Settore Sviluppo del Territorio
Servizio Programmazione – S.I.T.
Via Marino Moretti n. 4
47042 Cesenatico (FC)

PEC cesenatico@cert.provincia.fc.it

MAIL ing.savini@comune.cesenatico.fc.it

RILASCIO PARERE DI COMPETENZA



In riferimento alla vs richiesta di Parere Idraulico, in atti al Consorzio al prot. n. 1631 del 18/01/2019, si evince che l'intervento proposto consiste nel dimensionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche a servizio di n. 18 alloggi di un edificio ERP, nell'area "Ex Prealpi" in Via G. Galilei - loc. Valverde - Comune di Cesenatico. A tale riguardo, saranno realizzati nuovi collettori stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche in V.le Pitagora e V.le Archimede, aventi recapito finale nella dorsale esistente di fognatura bianca in Via L.B. Alberti – Comune di Cesenatico – senza interferenze dirette con la rete di bonifica in gestione dallo scrivente Consorzio.

Per garantire il principio di invarianza idraulica, l'intervento prevede la realizzazione di un volume complessivo di mc 5,46, ricavato sovradimensionando i collettori interni della lottizzazione.

Visto la correttezza dei dimensionamenti effettuati, si esprime parere di compatibilità idraulica favorevole.

Distinti saluti



IL RESPONSABILE SETTORE T6
CONCESSIONI E PARERI TECNICI
(Dott. Ing. Alberto Vanni)

